

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.00377
(номер сертификата соответствия)

0639929
ТР _____
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения заявителя) ЗАО «НПО «Севзапспецавтоматика». Адрес: Юридический адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108-А1. Фактический адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108-А1. ОКОНХ 61124. ОГРН: 1037843115397. Телефон (812)712-12-00, факс (812)712-12-13.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения изготовителя продукции) ЗАО «НПО «Севзапспецавтоматика». Адрес: Юридический адрес: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 108-А1. Фактический адрес: 188307, Ленинградская область, г.Гатчина, Красноармейский пр., д.48. ОКОНХ 61124. ОГРН: 1037843115397. Телефон (81371) 2-02-04, факс (81371) 2-16-16.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия) ОС "ООО "НТЦ "ПОЖ-АУДИТ". 109428, г. Москва, 1-й Вязовский проезд, д.5, стр.1, т./факс:(495) 740-43-62 (61); почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ34 выдан 25.08.2010г. МЧС

Россия

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Блоки управления противопожарными клапанами «БУОК-1», «БУОК-4», выпускаемые по ТУ 4371-042-54349271-2005

Перечень исполнений - см. Приложение № 0081501. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
43 7191

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие

технические требования. Методы испытаний»

Сведения о национальных стандартах и разделах - см. Приложение № 0081521.

код ЕКПС
код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний С-27/09-2010 от 16.09.2010 г. ИЦ ПБ ООО «ЦИС НИИЖБ-ПОЛИГОН», регистрационный индекс ССПБ.RU.ИН.110 от 23.04.2009 г.

Акт оценки производства № 155/ОС-10 от 24.06.2010 г.

ОС «ПОЖ-АУДИТ», Аттестат регистрации № ССПБ.RU.ПБ34 от 23.04.09 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.11.2010 по 17.11.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.М. Губин
В.М. Губин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.И. Заикин
В.И. Заикин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ34.В.00377

(обязательная сертификация)

ТР

0081521

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53325-2009	Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний.	Раздел 7. П.7.1.11 Компоненты ППУ, выполняющие функции, указанные в ТД, обеспечивающие возможность взаимодействия с ППУ и расширения функциональных возможностей ППУ. П.7.2.3 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам. П.7.3.2.7 (2-й абзац). Технические средства, предназначенные для выполнения ограниченной номенклатуры функций и работающие в составе систем пожарной автоматики. Выполняемые функции указаны в ТД. Приложение М. Помехоустойчивость и помехозащита. Технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ Р 52931-2008	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.	П.5.14 Требования к электрической прочности и сопротивлению изоляции. П.8.10 Испытание электрической прочности и сопротивления изоляции электрических цепей изделий.
ГОСТ Р МЭК 60065-2005	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура. Требования безопасности.	Раздел 3 Общие требования. Раздел 4, п.4.3 Условия неисправности. П.11.2 Нагрев.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.М. Губин

В.М. Губин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.И. Заикин

В.И. Заикин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ34.В.00377
(обязательная сертификация)

0081501

(учетный номер бланка)

Технические Условия ТУ 4371-042-54349271-2005, код ОКП 43 7191

Наименование	Обозначение исполнения в соответствии с возможностью работы с одним или несколькими клапанами	Децимальный номер	
Блок управления противопожарными клапанами	«БУОК-1»	CBT 667.11-111	CBT 667.21-211
		CBT 667.11-112	CBT 667.21-212
		CBT 667.11-121	CBT 667.21-221
		CBT 667.11-122	CBT 667.21-222
		CBT 667.11-211	CBT 667.22-111
		CBT 667.11-212	CBT 667.22-112
		CBT 667.11-221	CBT 667.22-121
		CBT 667.11-222	CBT 667.22-122
		CBT 667.12-111	CBT 667.22-211
		CBT 667.12-112	CBT 667.22-212
		CBT 667.12-121	CBT 667.22-221
		CBT 667.12-122	CBT 667.22-222
		CBT 667.12-211	CBT 667.13-111
		CBT 667.12-212	CBT 667.13-112
		CBT 667.12-221	CBT 667.13-221
		CBT 667.12-222	CBT 667.13-222
		CBT 667.21-111	CBT 667.23-111
		CBT 667.21-112	CBT 667.23-112
		CBT 667.21-121	CBT 667.23-221
		CBT 667.21-122	CBT 667.23-222
Блок управления противопожарными клапанами	«БУОК-4»	CBT 1163.41.110	CBT 1163.42.110
		CBT 1163.41.210	CBT 1163.42.210



подпись, инициалы, фамилия

подпись, инициалы, фамилия

В.М. Губин

В.И. Заикин